PRODUCT-DETAILS

1514SP-2A3-10SB-B
FAULT INDICATOR, 200 AMP TRIP,



Información General

Tipo de producto extendido	1514SP-2A3-10SB-B
Código de producto	7TAA207420R0044
Descripción corta	FAULT INDICATOR, 200 AMP TRIP,
Descripción larga	Series 1514 Current Reset Faulted Circuit Indicator with Flag Display and Manual Reset Override. Window/Flush mounting. 200A Fixed Trip Setting. Standard Trip Curve, 10 to 30 sec. delay after restoration of power.

Clasificación

UPC	783786592708
País de origen	United States
Unidad de medida para la venta	cada

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 EA
Embalaje Nivel 1 Ancho	0 mm 0 in

© 2025 ABB. All rights reserved.

Embalaje Nivel 1 Alto	0 mm 0 in
Embalaje Nivel 1 Largo	0 mm 0 in
Embalaje Nivel 2 Unidades	1 EA
Embalaje Nivel 2 Ancho	25.4 mm 1 in
Embalaje Nivel 2 Alto	25.4 mm 1 in
Embalaje Nivel 2 Largo	25.4 mm 1 in
Paquete Nivel 3 Unidades	1 EA
Anchura del nivel 3 del paquete	0.254 mm 0.01 in
Paquete Nivel 3 Altura	0.254 mm 0.01 in
Paquete Nivel 3 Profundidad / Longitud	25.4 mm 1 in

Información Adicional

Precisión	Trip Current Accuracy +/- 10 Percent
Aplicación	Single Phase Underground Applications
Tipo de batería	Portátil
Composición química de la batería	Litio
Marca/Etiqueta	Fisher Pierce
Tipo de pantalla	Flag
Fecha de entrada en vigor	20080222
Tipo de alojamiento	Yes - Lexan Housing
Carga máxima de corriente	1,000 A
Modelo	1514S
Nombre del producto	Other instruments and apparatus, for mea suring or checking voltage, current, re sistance or power (other than those fo
Tipo de producto	Underground Faulted Circuit Indicators
Funciones especiales	Trip Logic. Reset Logic. Fault Indication. Durable Lexan Housing and Expoxy-coated Sensors protect against Moisture for long, Maintenance-free service life. Operating Temperature -40 Degrees Celsiuc to +85 Degrees Celsius.
Normas	ANSI/IEEE
Tensión nominal	29.3 kV

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	1514SP-2A3-10SB-B

Clasificaciones y estándares externos

UNSPSC	41113644
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	6311 >> Circuit tracers

© 2025 ABB. All rights reserved.

Subject to change without notice

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Productos para instalaciones → Cable Accessories and Apparatus → Cable Accessories



© 2025 ABB. All rights reserved.